



ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO MEDIANTE INVITACIO A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE ACUERDO AL ARTÍCULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. N° LI/RIOBVZ/OP/2020/007 REFERENTE A LA OBRA: 2020301380116 “REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ROBLE ENTRE ABASOLO Y EQUINA PROLONGACIÓN CALLE ROBLE, CONGREGACIÓN TENANGO”

En la ciudad Río Blanco, Ver. Siendo las 09:27 horas del día 27 de mayo del año 2020, encontrándose reunidos en el Departamento de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Río Blanco, Ver. Ubicado en la Av. Veracruz No.7 entre calle Norte 2 y norte 4, Col. Centro, C.P.94730, Río Blanco, Veracruz, con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones estipulada en la presente licitación.

A continuación, se mencionan los participantes en el acto:

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

ASISTENTES:



OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021

Por el H. Ayuntamiento de Río Blanco, Ver.

Ing. Humberto Rodríguez Peña

Director de Obras Públicas

Ing. Eder Palacios Méndez

Supervisor de Obra

Por las empresas concursantes:

EMPRESA	REPRESENTANTE
CIARECA SA DE CV	C. EDGAR ARENAS CASTRO
LETICIA GUTIERREZ ARENAS	C. LETICIA GUTIERREZ ARENAS
MEDCON CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	C. SERGIO ENRIQUE MEDINA ALFONSO

Se da inicio al acto y se indica que se recibieron preguntas de parte de los siguientes licitantes:

1) Por parte de CELEDONIA LETICIA GUTIERREZ ARENAS:

1) ¿Las claves de los conceptos en el catalogo, no se ven bien?



- 2) ¿Que tipo de brocal se necesita para el pozo de visitas?
- 3) ¿Si la estructura de refuerzo es en perfil IPR?
- 4) ¿Si se realizaran pruebas de hermeticidad?
- 5) ¿Especificaciones de las válvulas de seguridad?

Las cuales forman parte integrante de esta acta.

Acto seguido se da respuesta a todas y cada una de ellas en el orden presentadas por cada licitante.

R.- 1) Se entrega de nuevo el catalogo de conceptos ya con las claves legibles

2) Brocal para trafico pesado

3) No, es con acero de refuerzo con varilla de 5/8" para la caja, ya que la caja de válvulas no es tan grande como para llevar gato

4) No aplica porque las líneas son ya existentes

5) Se hace entrega por medios electrónicos de las especificaciones de válvulas

La convocante también indica que esta acta se hace llegar a cada licitante para su firma y envió por medio electrónico.

Y para finalizar se indica a los licitantes que en el acto de apertura se destina un lugar amplio para resguardar la sana distancia y se procederá a abrir una propuesta a la vez, se le solicita que solo se presente la persona que presentara la propuesta, ya sea el representante legal o la persona designada por este, cumpliendo con lo establecido en las bases.

No habiendo otro asunto que tratar, y estando enterados del contenido de la presente, sin que exista otro cuestionamiento y una vez cumplido con la indicación señalada en la invitación y bases del presente concurso, se da por concluida a las **10:25 horas** en el

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.

OBRAS PUBLICAS

2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.

2018 – 2021

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



mismo Lugar y Fecha, firmando al calce y al margen para su debida constancia los que en ella intervinieron.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.



OBRAS PÚBLICAS

2018 - 2021

ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ PEÑA

Director de Obras Públicas

ING. EDER PALACIOS MÉNDEZ

Supervisor de Obra

POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES

C. EDGAR ARENAS CASTRO

NO SE PRESENTO

Representante Legal

C. LETICIA GUTIERREZ ARENAS

Propietaria

C. SERGIO ENRIQUE MEDINA ALFONSO

Representante Legal