



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.



2018 - 2021

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL CONCURSO MEDIANTE INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DE ACUERDO AL ARTICULO 42 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. N° LR/RIOBVZ/OP/2018/002 REFERENTE A LA OBRA: 2018301380105 "REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE EN CALLE EMILIO ARAUJO, MARGARITA DE LA VARA, CAMINO AL DEPORTIVO, ORIZABA Y ANAHUAC, EN LA COLONIA FOVISSSTE" En la ciudad de Río Blanco, Ver. Siendo las **11:00 horas** del día **26 de Abril del año 2018**, encontrándose reunidos en el **Departamento de Obras Públicas** del H. Ayuntamiento de Río Blanco, Ver. Ubicado en la Avenida Veracruz N° 5, Colonia Centro, con el objeto de llevar a cabo la **Junta de Aclaraciones** estipulada en el presente concurso. A continuación se mencionan los participantes en el acto.

ASISTENTES:

Por el H. Ayuntamiento de Río Blanco, Ver.

Ing. David Velásquez Ruano.

Presidente Municipal Constitucional

Ing. Artemio Montiel Utrera.

Director de Obras Publicas

Por las empresas concursantes:

Arq. Ricardo Fernández Espinoza (residente)

Ing. M Alberto Munive Hernández--(Representante Log.)

Arq. Raúl Cruz Pulido (residente)

Arq. Omar Hernández Gómez (residente)

Corporativo Constructor Citlaltepec S.A. de C.V.

Río Alianza Constructora S.A. de R.L.

ANMARSA SA. DE C.V.

MANHER S.A. DE C.V.

Una vez realizada la visita de obra correspondiente; se inicia el acto en el cual los representantes de las diferentes compañías manifiestan las dudas con respecto a las bases y la construcción de la obra.

PREGUNTAS PRESENTADAS POR ESCRITO POR LOS LICITANTES Y RESPUESTAS DE LA CONVOCANTE.

VIVA RIO BLANCO VIVA LA ESPERANZA...

AV. Veracruz No 7 entre calles Norte 2 y Norte 4, col. Centro. CP.94730 Río Blanco, Ver Tel. 7275137

Correo: obraspublicasrioblanco@outlook.com



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.



2018 - 2021

En este acto se recibieron las preguntas para aclaración a la convocatoria y visita de la obra de la empresa RIO ALIANZA CONSTRUCTORA S.A. DE RL. a las que se le procede a dar respuesta.

1.-¿Existe la posibilidad de hacer el cambio del bombeo en la Calle Margarita de la Vara?.

R= No ya que se tiene proyectado así por los niveles del área de estacionamiento.

2.-¿En qué calle sería la primera en que se comience a trabajar?.

R= Ya en campo se definirá donde se inicia primero, lo más viable que se inicie en la calle Margarita de la Vara.

3.-¿Se debe comprar la mezcla con algún proveedor en específico?.

R= No, es optativo.

4.-¿Algún tiradero específico o es tiro libre con respecto al material a demoler y excavar?.

R= Sí, hay un tiradero específico, se localiza en la Colonia Las Palmas, Calle de las Palmas.

Preguntas por parte de la empresa MANHER S.A. DE C.V. a las que se le procede a dar respuesta.

1.- ¿Donde será el retiro del acarreo?

R= En la Colonia Las Palmas, Calle Las Palmas.

2.- ¿Se trabajará en secciones, tráfico de vehículos?

R= Si, se trabajará por secciones, pero se contemplará la mejor opción que es iniciar en la calle Margarita de la Vara.

3.- ¿Se hará el re nivelación de registros de agua potable y pozos de visita?

R= Si, se re nivelarán todos los registros y pozos de visitas.

4.- ¿Cuál será la dimensión de la lona que esta indicado?

R= Es de 1.50 X 2.50 Mts.

VIVA RIO BLANCO VIVA LA ESPERANZA...

AV. Veracruz No 7 entre calles Norte 2 y Norte 4, col. Centro. CP.94730 Río Blanco, Ver Tel. 7275137

Correo: obraspublicasrioblanco@outlook.com





H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.



2018 - 2021

Preguntas por parte de la empresa CORPORATIVO CONSTRUCTOR CITLALTEPEC S.A. DE C.V. a las que se le procede a dar respuesta.

1.- ¿Cual es Armado del Traga tormentas?

R= Es con varilla n°3 (3/8" de diam.) y @ 20 cm. En sentido vertical y horizontal.

2.- ¿Cuál es la medida de un traga tormentas?

R= En el catálogo de conceptos viene mencionadas la sección de ellas y por separado.

3.- ¿Dónde se hará el tiro de los materiales producto de la demolición y excavación?

R= El tiro, es en la colonia Las Palma, Calle Las Palmas.

Preguntas por parte de la empresa OBRAS DE URBANIZACION ANMARSA S.A. DE C.V. a las que se le procede a dar respuesta.

1.- ¿El señalamiento de Obra será considerado un monto y porcentaje fijo? O será arbitrario por cada empresa.

R= Se considerará en los indirectos y es a criterio de la empresa.

2.- ¿En el concepto de clave 633, para la conexión a la red solo consideran tubería de 8" PAD, se considerará una bota de inserción o TEE dentro del precio unitario?

R= Si, y será una bota de inserción que se considerará dentro del análisis del precio unitario.

Quedando solventadas las dudas expuestas y no habiendo otro asunto que tratar, estando enterados del contenido de la presente, sin que exista otro cuestionamiento y una vez cumplido con la indicación señalada en la invitación y bases del presente concurso, se da por concluida a las **12:30 horas** en el mismo Lugar y Fecha, firmando al calce y al margen para su debida constancia los que en ella intervinieron.

VIVA RIO BLANCO VIVA LA ESPERANZA...

AV. Veracruz No 7 entre calles Norte 2 y Norte 4, col. Centro. CP.94730 Río Blanco, Ver Tel. 7275137

Correo: obraspublicasrioblanco@outlook.com

H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.




2018 - 2021

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE RIO BLANCO, VER.


Ing. David Velásquez Ruano
Presidente Municipal Constitucional



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE RIO BLANCO, VER.
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
2018 - 2021


Ing. Artemio Montiel Utrera
Director de Obras Publicas

POR LAS EMPRESAS CONCURSANTES

Arq. Ricardo Fernández Espinoza
Corporativo Constructor Citlaltepec S.A. de C.V.


Propietario

Ing. M Alberto Munive Hernández
Rio Alianza Constructora S.A. de R.L.


Propietario

Arq. Raúl Cruz Pulido.
ANMARSA S.A. DE C.V.


Propietario

Arq. Omar Hernández Gómez (Residente)
MANHER S.A. DE C.V.


Propietario

VIVA RIO BLANCO VIVA LA ESPERANZA...

AV. Veracruz No 7 entre calles Norte 2 y Norte 4, col. Centro. CP.94730 Río Blanco, Ver Tel. 7275137

Correo: obraspublicasrioblanco@outlook.com